

Obec Štáblovice, Štáblovice 75, 747 82 Štáblovice

ROZHODNUTÍ**Výroková část:**

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 77 a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení posoudil návrh, který dne 22.12.2010 podala

Obec Štáblovice, IČ 00635448

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. povoluje užívání k trvalému provozu

podle § 15 vodního zákona a § 82 stavebního zákona stavby vodního díla:

"Kořenová čistírna odpadních vod a kanalizační řad ve Štáblovicích"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Identifikátory katastrálních území	763110
Názvy katastrálních území	Štáblovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 15, 554/1, 554/3, 676/1, 681/1, 683/10, 617/3, 554/22, 554/30 v katastrálním území Štáblovice
Název vodního toku	Štáblovický potok
Číslo hydrologického pořadí	2-02-02-093

Podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle § 82 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

1. Provoz čistírny odpadních vod se bude řídit dle provozního řádu.
2. Kal z ČOV bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavba bude užívána v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
4. Veškeré škody vzniklé při provozu a údržbě musí být odstraněny, případně uhrazeny dle platných předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):

Obec Štáblovice, Štáblovice 75, 747 82 Štáblovice

II.

vydává povolení

k vypouštění odpadních vod z kořenové ČOV do vod povrchových

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Předčištěné odpadní vody budou dle návrhu vypouštěny v hodnotách:

- množství :	$Q_{\text{prům}}$	0,95 l/s			
	Q_{max}	4,40 l/s	29 600 m ³ /rok		
- kvalita:	BSK ₅	<i>p</i> 30 mg/l	<i>m</i> 60 mg/l	0,90 t/rok	
	CHSK _{Cr}	<i>p</i> 125 mg/l	<i>m</i> 180 mg/l	3,74 t/rok	
	NL	<i>p</i> 35 mg/l	<i>m</i> 70 mg/l	1,05 t/rok	

p - přípustná hodnota, *m* - maximální hodnota, která nesmí být nikdy překročena

místo vypouštění: Štáblovický potok, ř. km 1,2, ČHP 2-02-02-093

počet napojených EO: 300

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **31.1.2021.**
2. Provozovatel zajistí měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Laboratorní rozbor dvouhodinového směšného vzorku (tj. vzorek, který bude získán sléváním 8-mi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) vypouštěných odpadních vod z ČOV bude prováděn laboratoří pověřenou Ministerstvem životního prostředí, a to s četností **4 x ročně** v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr} a NL metodou dle platných norem a předpisů.
Odběrové místo vzorku : na odtoku z ČOV
Získávání směšných vzorků musí být rovnoměrně rozděleno v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silném dešti.
3. Provozovatel zajistí také laboratorní sledování ukazatelů **N-NH₄⁺** a **P_{celk}** ve stejné četnosti jako limitované parametry.
4. Kal z ČOV bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
5. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět **jen odborně způsobilé osoby** oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře).
6. V případě, že výsledky nebudou odpovídat stanoveným hodnotám, zajistí žadatel nápravu.
7. Žadatel bude v termínu **do 31.1.** kalendářního roku zasílat vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci toku vlastní **vyhodnocení** množství a kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů a jeho porovnání s povolenými limity.
8. Pokud by došlo k navýšení počtu napojených obyvatel na hodnotu 500 EO, je žadatel povinen požádat o nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a to i před uplynutím doby povoleného nakládání.

Odůvodnění:

Dne 22.12.2010 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Vodoprávní úřad dne 11.1.2011 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na pátek 28.1.2011 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Jednání bylo dne 20.1.2011 přesunuto na 9.2.2010. V průběhu jednání byly vodoprávnímu úřadu předloženy některé požadované doklady, včetně žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod pro trvalý provoz. Tato žádost byla zaevidována s datem 9.2.2011. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Dne 10.2.2011 byla žadateli zaslána výzva k doplnění chybějících podkladů nezbytných pro kolaudační řízení:

1. Zakreslení skutečného provedení kolaudované stavby do katastrální mapy – dodáno 11.4.2011.
2. Návrh kanalizačního řádu pro trvalý provoz – dodáno 11.4.2011.
3. Stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava – dodáno 2.5.2011.
4. Smlouvu o likvidaci kalu – dodáno 11.4.2011.

