

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 77 a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení posoudil návrh, který dne 8.10.2008 podal

Obec Štáblovice, zastoupena starostou obce Jiřím Hoblíkem, IČ 00635448, 747 82 Štáblovice u Opavy

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

povoluje užívání

podle § 15 vodního zákona a § 82 stavebního zákona stavby vodního díla:

Vodovod Štáblovice 1. stavba

(dále jen "stavba") dle stavebního povolení umístěná na pozemcích par.č. 1603, 1664, 1610 v katastrálním území Benkovice a na pozemcích par.č. 1068/1, 751, 723/1, 734/3, 999/1 a 1180/3 v katastrálním území Štáblovice

po digitalizaci na pozemcích parc. č. 287/1, 287/47, 287/48, 287/50, 288/3, 288/4, 287/46, 287/45, 287/41, 287/43, 287/11, 287/40, 287/42, 287/39, 287/38, 287/37, 287/34, 287/32, 287/29, 287/31, 287/7, 287/19, 287/3, 287/2 v katastrálním území Benkovice, parc. č. 485/3, 490, 625/67, 625/143, 625/75, 625/95, 625/94, 625/92, 625/66, 625/114, 625/46, 625/93, 625/103, 625/110, 625/74, 625/98, 625/83, 625/53, 625/144, 625/89, 625/47, 625/57, 625/97, 625/72, 625/131, 625/58, 625/136, 625/104, 625/78, 625/145, 625/85, 625/119, 625/150, 625/158, 625/149, 625/165, 625/68, 684/7, 684/5, 674/1 v katastrálním území Štáblovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Dokončené stavební objekty:

SO 01 zemní vodojem 200 m³ - Zemní vodojem jednokomorový o objemu 200 m³ je proveden z monolitického železobetonu. Nádrž je čtvercového půdorysu o délce stěny 10,0 m. U západní stěny je umístěna armaturní komora (3,0 x 1,5 m), ve které jsou umístěny armatury – šoupátka pro měření průtoku a odběrů pro obec Benkovice a Štáblovice. V tomto prostoru jsou umístěny i senzory telemetrického měření k informacím pro dálkové ovládání provozu celkového vodovodního systému.

SO 02 zásobní řád PVC 110 v délce 1874 m, od vodojemu Benkovice je trasa zásobovacího řádu vedena západním směrem k osadě Vendelín. U oplocení vodojemu je umístěn podzemní hydrant. Na začátku osady Vendelín a jejím konci pak jsou situovány podzemní hydranty. Zásobní řád je možno uzavřít sekčním šoupátkem na odbočce do osady. Zásobní řád pak pokračuje v polní trati až na okraj obce Štáblovice. V tomto úseku je na odbočce umístěn hydrant u silnice (možnost napojení osady Lipina). Před odbočkou k vodojemu Štáblovice je umístěn druhý hydrant pro odkalení vodovodního řádu. Zásobní řád je ukončen plovákovým ventilem v přerušovací komoře.

SO 03 Přerušovací komora 50 m³ – je akumulací pro obec a jeho hladina je řídicí pro tlakové poměry v horním tlakovém pásmu obecního vodovodu. Je tvořena železobetonovou nádrží o objemu 50 m³. Podél jižní kratší stěny nádrže je umístěna armaturní komora se vstupem do nádrže. V komoře jsou umístěny ovládací prvky nutné pro provoz vodovodu.

SO 04 Oplocení vodojemu a přerušovací komory – je provedeno z drátěného pletiva uchyceného na ocelové sloupky. Vstup je opatřen brankou.

S 05 Příjezdová komunikace – je provedena šterkodrtí u příjezdu k vodojemu, a ze silničních panelů u příjezdu k přerušovací komoře.

Podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle § 82 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

1. Stavba bude užívána v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Veškeré škody vzniklé při provozu nebo údržbě musí být odstraněny, případně uhrazeny podle platných předpisů.
3. Budou dodrženy podmínky pro provozování vodního díla dané § 6 zákona č. 574/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Štáblovice, 747 82 Štáblovice u Opavy

Odůvodnění:

Dne 8.10.2008 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle ustanovení § 30 a § 32 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná Ing. Konečným Pavlem, Příčná 233, 747 91 Štítina
- geodetické zaměření stavby a stavebních objektů
- tlaková zkouška vodovodu
- protokol o proměření signalizačního vodiče
- prohlášení o shodě použitých výrobků
- protokol o odběru pitné vody ze dne 15.1.2009
- zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 12.3.1992 a 13.4.1992
- doklad o vodotěsnosti nádrže (přerušovací komora, vodojem)
- zpráva o výchozí revizi elektrické instalace 38/2006 – zemní vodojem Benkovice
- vyjádření Severomoravské vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava ze dne 17.9.2008 pod č.j. 7252/277142/08-La a ze dne 30.9.2008 pod č.j. 7252/278236/08-La
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 23.9.2008 pod č.j. HOK/OP-2719/215.2.1/08 a ze dne 13.1.2009 pod č.j. HOK/OP-110/215.2.1/09

Vodoprávní úřad oznámil dne 4.12.2008 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 20.1.2009 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad referátu životního prostředí Okresního úřadu v Opavě vydal stavební povolení pod č.j. 1831/90/235/Št dne 21.12.1990. Rozhodnutí o prozatímním užívání části stavby S 01 Vodojem Benkovice byl vydán referátem životního prostředí Okresního úřadu v Opavě dne 18.1.1993 pod č.j. RŽP-210/32/230-Ře.

